



PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

NOTAS GERAIS:

- 1 - DIÂMETROS EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - TUBULAÇÕES EM CONCRETO DE 100mm, CAIXAS E COTINGUELOS PLÁSTICOS, 8" INDICADOS.
- 3 - PRESSÃO DE TRABALHO DA REDE - 4,0 kgf/cm².
- 4 - TODAS AS SIGLAS DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROCESSO DE BRANQUEAMENTO DA REDE.
- 5 - TODAS AS ROTAS DEVEM SER INDICADAS COM SETAS VERMELHAS.
- 6 - PARA LIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR-12228-01.
- 7 - PARA PONTUAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR-12228-02.
- 8 - PARA TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR-12228-03.
- 9 - PARA TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR-12228-04.
- 10 - PARA TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR-12228-05.
- 11 - PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR-12228-06.
- 12 - OBRAS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
- 13 - TUBULAÇÃO ENTERRADA (ENTRE FORNO E LAJE E TAMBÉM NA ALVENARIA).
- 14 - CONSIDERAR 815mm PARA DIÂMETROS NÃO INDICADOS.

LEGENDA:

- | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------------|
| | PANEL DE ALARME OXIGÊNIO | | OXIGÊNIO - GASES DE RECONHECIMENTO |
| | PANEL DE ALARME VÁCUO | | OXIGÊNIO - TUBULAÇÃO DE ALARME |
| | POSTO DE CONSUMO OXIGÊNIO | | VÁCUO - TUBULAÇÃO DE ALARME |
| | POSTO DE CONSUMO VÁCUO | | VÁCUO - TUBULAÇÃO DE ALARME |
| | POSTO DE CONSUMO VÁCUO | | VÁCUO - TUBULAÇÃO DE ALARME |
| | POSTO DE CONSUMO VÁCUO | | VÁCUO - TUBULAÇÃO DE ALARME |



Obra: UBS Jardim Celani

Título: REDE MEDICINAL - REDE DE GASES MEDICINAIS,
AR COMPRIMIDO E VÁCUO

Local: Rua Iugoslávia, Jardim Celani
Salto - SP

Escala: 1/50

Data de Emissão: 07/03/2025

Folha:

32/40